


Kontrola požárních uzávěrů

Dodavatel	Jiří Bělohávek Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce		
Adresa	Vlnařská 688/20, 460 01 Liberec VI	IČ	72604654
Provedl	Jiří Bělohávek, OZO - Z-324/98	DIČ	neplátce DPH
Živnostenské oprávnění	Okresní úřad Liberec, č.j.: 00/9289/00/F/Pa, evidenční číslo: 350500-45767-00, den vzniku živnostenského oprávnění: 1. 1. 2001	telefon	724 907 311
		e-mail	j.belohlavek@atlas.cz

Odběratel	SVJ 4572 – Společenství vlastníků Vlnařská 688-693		
Adresa	Vlnařská 688, 460 01 Liberec VI - Rochlice	IČ	02397421
Evidence	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. S 6223	DIČ	neplátce DPH

Provedené úkony	Úkon	Četnost kontroly	Cena za úkon (Kč)	Úkonů celkem	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální kontrola a kontrola funkčnosti požárního uzávěru – požární dveře	1x za rok	75,00	6	450,00
				Za práci celkem	450,00

		Účtováno celkem (Kč)	450,00
Potvrzení převzetí zakázky (razítko a podpis odběratele)	Kalkulace: Jiří Bělohávek	Dne: 8. 1. 2021	

Protokol

**o provedené kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.**

Požární uzávěry

Pol.	Typ požárního uzávěru	Provedení dveří	Umístění požárního uzávěru (mezi místnostmi)	Podlaží	Funkčnost
1.	EI 30 DP3	jednokřídlé	č.p. 688 levá strana	1. PP	OK
2.	EI 30 DP3	jednokřídlé	č.p. 689 pravá strana	1. PP	OK
3.	EI 30 DP3	jednokřídlé	č.p. 690 levá strana	1. PP	OK
4.	EW 15 DP1	jednokřídlé	č.p. 691 pravá strana	1. PP	OK
5.	EI 30 DP3	jednokřídlé	č.p. 692 levá strana	1. PP	poškozeno
6.	EW 15 DP1	jednokřídlé	č.p. 693 pravá strana	1. PP	OK

Potvrzují, že požární uzávěry mající ve sloupci „FUNKČNOST“ uvedenu zkratku „OK“ splňovaly v době kontroly podmínky provozuschopnosti stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců požárních uzávěrů.

Následující kontrolu nutno provést nejpozději do 31. 1. 2021

V Liberci dne: 8. 1. 2021

Podpis
odborně způsobilé osoby

